


















L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE (DO SAL ŁÓŻKOWYCH)	DRZWI WEWN. PŁYTOWE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HP	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PEŁNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z KONTROLĄ DOSTĘPU	DRZWI WEWN. PŁYTOWE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL	DRZWI WEWN. PŁYTOWE DREWNIANE ŁAZIENKOWE POKRYTE LAMINATEM HPL	DRZWI WEWN. PŁYTOWE DREWNIANE ŁAZIENKOWE POKRYTE LAMINATEM HPL	DRZWI WEWN. ŁAZIENKOWE ALUMINIOWE	DRZWI P.POŻ. WEWNĘTRZNE PEŁNE STALOWE						DRZWI P.POŻ. WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DYMOSZCZELNE	ALUMINIOWA FASADA SZKLANA												
TYP ZNORMALIZOWANY																													
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	DI1	DI2	DI3	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dpp2	F2													
SCHEMAT																													
		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (mm)	S	1100	800	1100	900	900	900	1100	-	-	-	-	-	-	1400	-											
			H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-	-	-	-	-	-	2000	-										
		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	So	1300	900	1300	1100	1000	1000	1000	1300	500	500	1020	1040	1040	1700	2000											
	Ho	2100	2050	2100	2100	2050	2050	2050	2100	600	450	1420	950	450	2100	3150													
TYP OŚCIEŻNICY		ALUMINIOWA		STALOWA		ALUMINIOWA		STALOWA		STALOWA		ALUMINIOWA		STALOWA		ALUMINIOWA													
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	DRZWI DWUSKRZ. SYMETR.	DRZWI DWUSKRZ. SYMETR.	DRZWI DWUSKRZ. SYMETR.	SZERSZE SKRZYDŁO - P	-									
IŁOŚĆ WYROBÓW (szt.)	PIĘTRO IV	6	7	1	0	1	1	4	4	6	3	7	9	4	2	1	0	0	1	0	1								
SUMA KOLUMN		6	7	1	0	1	1	4	4	6	3	7	9	4	2	1	0	0	1	0	1								
RAZEM SZTUK STOLARKI		13		1		2		8		9		16		6		1		1		1		1		1		1		1	
UWAGI			DRZWI Z WMONTOWANYM SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU		DRZWI DO ECHA SERCA (Dw3i) Z WMONTOWANYM SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU (1szt.)		WMONTOWANY W DRZWI SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (szt. 6), BRAK SYSTEMU W DRZWIACH NA KORYTARZ (Dw4p) ORAZ ŚWIETLICY (Dw4p)		DRZWI DO MAGAZYNÓW ORAZ SZATNI LEK. Z WMONTOWANYM SYST. KONTROLI DOSTĘPU (Dw5p - 3szt., Dw5l - 3szt.)		W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ KRATKI WENTYLACYJNE O POW. PRZESTRZENI PRZELOTOWEJ MIN. 0,022m²- WG SCHEMATU						DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60						DRZWI DYMOSZCZELNE		SZKŁO PRZEZIERNE, GÓRNY FRAGMENT FASADY NIEPRZESZKLONY - PUSTKA UKRYTA W SUFICIE PODWIESZANYM				
			DRZWI DO ECHA SERCA Z GÓRNĄ PŁASZCZYZNĄ PRZESZKLONĄ NIEPRZEZIERNĄ (SZKŁO MLECZNE/ MROŻONE), DRZWI DO GAB. DIAGN.-ZAB. PEŁNE		DRZWI DO POM. ADMIN. ORAZ ŚWIETLICY Z GÓRNĄ PŁASZCZ. PRZESZKL. NIEPRZEZ. (SZKŁO MLECZNE/ MROŻONE), DRZWI NA KORYTARZ. (Dw4l - 1szt.)		DRZWI DO POM. PORZ. (DI2i) I BRUDOWNIKA (DI2i) Z WMONT. SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU		DRZWI MONTOWANE PRZY SZAFKACH/ WNĘKACH ELEKTRYCZNYCH						DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		MONTAŻ FASADY NP. KOTWAMI MONTAŻOWYMI												
		DRZWI DO SAL ŁÓŻKOWYCH Z GÓRNĄ PŁASZCZYZNĄ PRZESZKLONĄ NIEPRZEZIERNĄ (SZKŁO MLECZNE/ MROŻONE)		DRZWI DO MAGAZYNU		DRZWI DO GABINETU DIAGN. - ZAB., P. BADAŃ - ECHO SERCA		DRZWI DO MAGAZYNÓW, SZATNI LEK. P. LEK. DYŻ., P. ORDYN., KUCHNI ODDZ., P. SOCJALNEGO								DRZWI PRZESZKLONE W CAŁOŚCI SZKŁEM PRZEZROCZYSTYM		 PANEL PEŁNY											
		PROFIL W KOL. BIAŁYM														PROFIL W KOL. BIAŁYM						PROFIL W KOL. BIAŁYM							

UWAGA:

- wykaz stolarki od zewnątrz
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki sprawdzić w naturze wymiary otworów pod projektowaną stolarkę- ewentualnie skorygować na etapie nadzoru autorskiego
- w przypadku zastosowania wewnętrznej drzwiowej stolarki aluminiowej należy pamiętać, iż w celu zachowania wymaganej przepisami szerokości przejścia w świetle otworu drzwiowego należy w każdym przypadku ich zastosowania skorygować sposób osadzania ich w przyległych ścianach
- w trakcie realizacji należy uwzględnić wytyczne projektu elektrycznego - kontrola dostępu
- dobór kolorystyki dla laminatu HPL na etapie nadzoru autorskiego
- we wszystkich przeszkleniach zastosować szkło bezpieczne odporne na uderzenia
- drzwi wewnętrzne aluminiowe i stalowe, fasady aluminiowe o profilu zimnym

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. 4
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII Z BLOKIEM OPERACYJNYM POD POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII		FAZA PROJ. WYK.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/4 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII		SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 31 maja 2019 r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basałaj	DATA 31 maja 2019 r.	PODPIS