

KARTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

5.1 Hall.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Czytniki elektryczne
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Nie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.2 Korytarz.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Czytniki elektryczne
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.3 Świetlica.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. lamperia olejna) do 2,05 m. Fartuch przy zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.

Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.4 WC odwiedzających.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 ° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.5 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 ° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie

sanit.	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.6 Pokój 4 - łózkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Ogólne	Podłoga	Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Cokoliki	Ciepła, łatwo zmywalna. (np. wykładzina PVC R9)
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
	Instalacja siłowa	Górne, na panelach
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Tak
	Instalacja telefoniczna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja specjalna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
C.o.	Temperatura	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33, RTV
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	+20° C
	Wentylacja mechaniczna	1,5w/h
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	Gazy medyczne
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.7 Łazienka pielęgniarek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna. (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0.08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	+24 ° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.8 Pokój 4 - łózkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m Listwa odbojowa na wys. 0.55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna. (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33. RTV
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.9 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.10 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	

	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.11 Sala intensywnego nadzoru (4-lóżkowa).

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m. Fartuch przy umywalce oraz zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. każdy.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 prądoprzewodząca)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparaty w oprawach nadłóżkowych, 1 aparat dla personelu
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 5.33, komputer
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka i umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka i umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.12 WC dla osób niepełnosprawnych NPS.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.

	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.13 Pokój 4 - łóżkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Ogólne	Podłoga	Listwa odbojowa na wys. 0,55 m, zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
	Cokoliki	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
		Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach naddźwiękowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach naddźwiękowych do 5.33, RTV
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.14 Łazienka osób pacjentów (NPS).

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 ° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.15 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.16 Pokój 4 - łózkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Listwa odbojowa na wys. 0,55 m, zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33, RTV
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.17 Pomieszczenie porządkowe.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie

	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16 ° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki na wys. 50 cm.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.18 Magazyn.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.19 Pokój 4 - łóżkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m Listwa odbojowa na wys. 0,55 m. zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33, RTV
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne

Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.20 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.21 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.22 Pokój 4 - łóżkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m Listwa odbojowa na wys. 0,55 m, zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.

Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33, RTV
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

5.23 Magazyn czysty.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.24 Magazyn.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie

sanit.	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.25 Pokój 3 - łóżkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Ogólne	Podłoga	Listwa odbojowa na wys. 0,55 m. zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
	Cokoliki	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
		Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33, RTV
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	3 pkt
	Próżnia	3 pkt
	Tlen	3 pkt

5.26 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 ° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.27 Śluza.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do całej wysokości. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki (bateria bezdotykowa)
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki (bateria bezdotykowa)
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.28 Izolatka.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lampcra olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelu
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 5.33, rtv
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

5.29 Łazienka pacjenta.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak

	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
sanit.	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki (bateria bezdotykowa), natrysku, w.c., płuczki-dezynfektora
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki (bateria bezdotykowa), natrysku, płuczki-dezynfektora
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.30 Łazienka osób niepełnosprawnych (NPS).

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
Ogólne	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
sanit.	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, wózka-wanny, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, wózka-wanny
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.31 Pokój 3 - łóżkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
Ogólne	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m
	Podłoga	Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Cokoliki	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
		Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawach nadłóżkowych
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawach nadłóżkowych do 5.33, RTV
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
sanit.	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie

	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	3 pkt
	Próżnia	3 pkt
	Tlen	3 pkt

5.32 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.33 Pkt pielęgniarski.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zespół sygnalizacji przyzywowej
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Przyzywowa z pokoi łóżkowych oraz łazienek pacjentów, łazienki oraz WC dla osób NPS, Komputer
C.o.	Temperatura	+20 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Zgodnie z projektem branży sanitarnej
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.34 Pokój przygotowawczy pielęgniarek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.

Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	4 aparaty
	Instalacja specjalna	Komputery, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.35 Pokój socjalny personelu.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy umywalce, zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. każdy.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.36 Pokój pielęgniarek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna).
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	4 aparaty
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputery, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20° C

Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.37 Brudownik.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	Tak
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do automatu myjącego – dezynfekującego ze zlewem i umywalką, do płuczki-dezynfektora
	Instalacja ciepłej wody	Do automatu myjącego – dezynfekującego ze zlewem i umywalką, do płuczki-dezynfektora
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.38 Śluza.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do całej wysokości. Listwa odbojowa na wys. 0.55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0.08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki (bateria bezdotykowa)
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki (bateria bezdotykowa)
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
	-	-

Wymag.	-	-
Spec.	-	-

5.39 Izolatka.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna. (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelu
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 5.33, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

5.40 Łazienka pacjenta.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 5.33
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki (bateria bezdotykowa), natrysku, w.c., płuczki-dezynfektora
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki (bateria bezdotykowa), natrysku, płuczki-dezynfektora
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.41 Kuchnia oddziałowa ze zmywalnią.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co

		posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka, umywalki, zmywarki
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka, umywalki, zmywarki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.42 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości .
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna rozproszona)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0.08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości, Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox , Komputer
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

5.43 Pokój badań - echo serca.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości, Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne

	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
Rodzaj oświetlenia		Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

5.44 Pokój pielęgniarki oddziałowej.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min. 1.60 m wys. i 1.20 m szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0.08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ^o C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka
Rodzaj oświetlenia		Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.45 Korytarz.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2.05 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0.08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Czytniki elektryczne
C.o.	Temperatura	+20 ^o C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
Rodzaj oświetlenia		Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.46 Magazyn.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.47 Szatnia lekarzy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+24° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.48 Przedsiónek.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. lamperia olejna) do 2,05 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie

	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Nie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.49 Łazienka.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.50 Pokój ordynatora.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna).
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, rtv (radio)
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
	-	-

Wymag.	-	-
Spec.	-	-

5.51 Sekretariat.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1.20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, rtv (radio), wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
Rodzaj oświetlenia		Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.52 Łazienka personelu.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
Rodzaj oświetlenia		Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.53 Pokój lekarzy pracy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1.20 szer.

Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	7 aparatów
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputery, rtv (radio), wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w./h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.54 Pokój lekarza dyżurnego.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną.
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna).
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.55 Łazienka lekarzy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie

Instal.	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
sanit.	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne, naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

5.56 Magazyn.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16° C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
sanit.	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-