

LEGENDA :

- -oprawa LED 40W IP 65
- -oprawa LED 40W
- -oprawa LED 40W/9W dwufunkcyjna dzień/noc
- -oprawa LED 50W
- -oprawa LED 50/9W dwufunkcyjna dzień/noc
- -oprawa LED 15 W IP 44
- -oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- -oprawa AW z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- -oprawa LED 15 W IP 44 - kinkiet
- - lampa bakteriobójcza

- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe bryzgoszczelne
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- łącznik schodowy
- wentylator kanałowy z czujką ruchu włączony w obwód oświetlenia
- wentylator kanałowy zalecany indywidualnie

PRZEWODY:

RG6 - telewizyjny z szafy RACK
YTKSY 3x2x0,5 - telefoniczny z szafy RACK

zasilanie gniazd komputerowych wykonać z szafy RACK przewodem UTP kat. 6

wzmacniacz TV i szafę RACK zabudować w pom. teletechnicznym na parterze przy recepcji

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-822 Warszawa, ul. Świrandowska 47		NR RYS.	1
TEMAT	SCHEMAT I PRZEWODZENIE SIECI TELEFONICZNEJ I TELEWIZYJNEJ SYSTEMU SIGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEMU SIGNALIZACJI WŁAMANIOWO-NAPADOWEJ I SYGNALIZACJI		PODŁ. PIWN. WYK.
ADRES	Rozbudowę Portowej Jednej Opieki Zdrowotnej w Gdyni 81-809 GDYNIA, ul. JANA PAWŁA II/SKWER IM. DR EMIL CZYSZA (DZIAŁ. EWID. NR: 2000/6, 2/4 PP, 2000/5, 2/3 PP, 2000/4, 2/2 PP)		SKALA RYSUNKU
RYSUNEK	PODŁOGA PIWNICY 1 PIĘTRO SCHEMAT SIECI TELEFONICZNEJ I TELEWIZYJNEJ		SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr. inż. Wiesław Bałuk upr. bud. 82/WKŁ/2003	DATA 01 maja 2024r.	PODPIS
SPRAWDZIŁ (MGR)	mgr. inż. Wiesław Bałuk upr. bud. 82/WKŁ/2003	DATA 01 maja 2024r.	PODPIS