


B -oprawa LED 40W



**Uwaga:**  
Jeżeli Inwestor zdecyduje o założeniu aparatu telefonicznego w windzie z centrali telefonicznej należy wyprowadzić przewód YTKSY 3x3x0,5 do szafy sterowniczej windy i pozostawić zapas 2 m

Istn. rozdzielnie piętrowe w obrębie przebudowy szybu windy należy zdemonstrować

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świdowska 47			NR RYS. <b>4</b>
TEMAT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCIEGO Z GZBĄ PRZYJĘĆ		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY, UL. JAWORSKA-KORCZAKA 38, GCZ EWID. NR 71655 JEDN. EWID. NR 203205, 4 ŁAPY, OBRL. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA ELEKTR.
RYBUNEK	V PIĘTRO - RYBUNEK ZAMIERZONY		SKALA 1:100
PROJEKTANT	tech. Wiesław Białda upr. nr: SUW-09/00	DATA 30 września 2009r.	POPIB
SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Szymczyk upr. nr: SUW 41/04	DATA 30 września 2009r.	POPIB