


WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU



Y^\[\]æĀ[ŷ&^]āĀ@ā!æ[&]^Ā\jē~Ā[ā[||,^*[
[ā:~^\[&ā]jē~Ā[ā]āĀā&Ā[ā[ā&]æ&]d&ā&ā[||,æ
c!{&}āĀ^\[\]æĀjē:&Ā!ā!æ@Āæ[^\[&^\[\],æ^b

Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylacja mechaniczna z rekuperacją
Nawiew 3870 m3/h, Wywiew 3520 m3/h, c.d. dysp. 800 / 500Pa,
wymienник glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chłodnica freonowa
Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem

~~Agregat chłodniczy freonowy do centrali N1W1,
moc chłodnicza 32,2kW, moc elektryczna 9 kW -
zamontowa na konstrukcji typu Big Foot~~

~~Agregat chłodniczy freonowy do centrali N2W2,
moc chłodnicza 21,6kW, moc elektryczna 6,2 kW -
zamontowa na konstrukcji typu Big Foot~~

Centrala nawiewno - wydiewna N2W2 wentylacja pomieszczenia apteki szpitalnej,
Nawiew 1940 m3/h, Wywiew 1790 m3/h, c.a. dysp. 500Pa,
wymyennik powietrzny, nagrzewnica glikolowa, chłodnica freonowa
Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem

Uwagi:

1. Na kanałach okrągłych i prostokątnych należy zamontować rewizje umożliwiające dostęp, kontrole czystości oraz czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacji mechanicznej. Rewizje lokalizować na ciągach wentylacji zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.



FAZA: Projekt Budowlano – Wykonawczy		BRANŻA: sanitarna	DATA: 16 czerwca 2017	
TEMAT: Projekt przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów w służbie zdrowia.				
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 18 - 400 Łapy, ul. Korczaka 23				
ADRES: 18 - 400 Łapy, ul. Korczaka 23, dz. nr ewid. geod. 715/4				
NAZWA RYS.: <h2 style="text-align: center;">WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU</h2>				
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Piotr Mostowski nr upr. PDL/0124/PWOS/12		SPRAWDZAJĄCY: inż. Edward Mostowski nr upr. SUW 43/90, SUW 76/82		WSPÓŁPRACA: mgr inż. Ewa Kurmitowicz
				SKALA: <h1 style="text-align: center;">1:100</h1>
				NR RYS.: <h1 style="text-align: center;">IS13</h1>
Pojekt chroniony ustawą o Prawie Autorskim				
IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne, 16–400 Suwałki, ul. Sejnenska 57 tel./fax.:+48 87 566 37 39, e-mail: izotermusuwalki@wp.pl				STRONA: