


INSTALACJA C.T. - RZUT DACHU



~~Y^[\] æ Å [ÿ & ^) ã Å @ á æ [æ] ^ Å \ y ã ^ Å [ä [[, ^ * [[á : ^ \ Å] y ã ^ [á) ã Å Å d Å [[á ^ &) æ æ ^ d æ Å æ [[, æ º { [æ] ã Å ^ [\] æ Å y æ : Å Å [æ @ Å æ [, ^ Å &) \ [, æ ^~~

Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylacja pomieszczenia stacji dializ i przychodni,
Nawiew 3870 m3/h, Wywiew 3520 m3/h, c.a. dysp. 800 / 500Pa,
wymylnik glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chłodnica freonowa
Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2019 Sejmiku Gminy i Miasta Łowicza
zgodnie z dtr producenta central

Centrala nawiewno - wydiewna N2W2 wentylacja pomieszczenia apteki szpitalnej.

Nawiew 1940 m³/h, Wywiew 1790 m³/h, c.a. dysp. 500Pa, wymiennik powietrzny, nagrzewnica glikolowa, chłodnica freonowa

Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem



FAZA: Projekt Budowlano – Wykonawczy		BRANŻA: sanitarna	DATA: 16 czerwca 2017
TEMAT: Projekt przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów w służbie zdrowia.			
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 18 - 400 Łapy, ul. Korczaka 23			
ADRES: 18 - 400 Łapy, ul. Korczaka 23, dz. nr ewid. geod. 715/4			
NAZWA RYS.: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">INSTALACJA C.T. - RZUT DACHU</div>			
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Piotr Mostowski nr upr.: PDL/0124/PWOS/12		SPRAWDZAJĄCY: inż. Edward Mostowski nr upr.: SUW 43/90, SUW 76/82	
		WSPÓŁPRACA: mgr inż. Ewa Kurmiliowicz	
			SKALA: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1:100</div>
			NR RYS.: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">IS15</div>
Projekt chroniony ustawą o Prawie Autorskim			
IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne, 16–400 Suwałki, ul. Sejneńska 57 tel./fax.:+48 87 566 37 39, e-mail: izoterm@suwalki@wp.pl			STRONA: