

OZNACZENIA

- Gniazdo z uziemieniem, z samozaciskami 10/16A p/t w ramce, np. POLO FIORENA firmy HAGER
- Gniazdo z uziemieniem, z zaciskami śrubowymi 10/16A p/t, do ramek, np. POLO FIORENA firmy HAGER
- Gniazdo z uziemieniem, z samozaciskami 10/16A p/t w ramce, np. POLO FIORENA firmy HAGER (bryzgoszczelne) z kompletem uszczelniającym IP44
- Gniazdo z uziemieniem, z samozaciskami 10/16A p/t w ramce, np. FIORENA firmy HAGER (bryzgoszczelne) z kompletem uszczelniającym IP44, z uchylną osłoną
- W1 Wypust przewodu YDYp3x2,5mm2–z zapasem przewodu ok. 1,0m na wysokości ok. 50cm od stropu, dla klimatyzatorów i kurtyny powietrznej.
- GSW Główna szyna wyrównawcza – połączyć z uziomem fundamentowym. Do GSW podłączyć przewód PE w RG. Do GSW podłączyć wszystkie instalacje przewodzące nieelektryczne, na poziomie kondygnacji piwnicznej.
- MSW Miejscowa szyna wyrównawcza, podłączyć przewód PE, wszystkie instalacje rurowe. Połączenia wyrównawcze przewodem LYżo6.

g5/RN-1 – 5: kolejny numer obwodu gniazdowego; RN-1: rozdzielnica, z której zasilany jest dany odbiór; rozbicie na poszczególne obwody wg schematu rozdzielnicy

PEL – Montaż w ramce trzykrotnej; Montaż w ramce trzykrotnej

1 – gniazdo komputerowe 2xRJ45
2 – 2xgniazdo 230V–"DATA" – zasilanie z obwodów gniazd rez. UPS
2 – 3xgniazdo 230V– zasilanie z obwodów gniazd. rezerw.

Wysokości instalowania osprzętu od posadzki:
- 30 cm – gniazda wtykowe w korytarzach
- 85–120cm – gniazda wtykowe 1–fazowe
- 90cm – gniazda wtykowe i łączniki dla łazienek niepełnospr.
- 140 cm – łączniki, przełączniki, kasowniki itp.
- 160 cm – łączniki i gniazda przy umywalkach oraz w gabinetach zabiegowych
- 200 cm – oprawy ścienne nad umywalkami

OCHRONA OD PORAŻEŃ

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN–C–S.
W obwodach odbiorczych należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe.

STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Storczykowa 2 15-644 Białystok
tel. (85) 661-08-48

OBIEKT:	SZPITAL POWIATOWY w ŁAPACH
adres budowy:	ŁAPY ul. Korczaka 23
nazwa rysunku:	STACJA DIALIZ – RZUT PARTERU – INSTAL. GNIAZDOWA
branża:	ELEKTR. skala: 1:100 data: 06.2017 r.
Projektant:	techn. Grzegorz Litman Bł-15/76 podpis:
Weryfikacja:	inż. Karol Jurkowski Bł/329/73
	PB i PW nr rys.: E-2

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA.