

Ł a p y, dnia 20.12.2016r

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ

1. *Obiekt i jego charakterystyka.*

1.1. Nazwa obiektu : **Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Chirurgicznym, Anestezji i Intensywnej Terapii, centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopia**

1.2. Adres obiektu : **Łapy ul. Janusza Korczaka nr geodezyjny działki 715/4**

1.3. Inwestor : **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
18-100 Łapy ul. Korczaka 23**

2. *Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.*

2.1. Miejsce wcinia : **Własna istniejąca sieć wodociągowa wewnętrzna**

2.2. W celu spomiarowania dostarczanych ścieków na wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej należy zamontować wodomierz.

3. *Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.*

3.1. Miejsce włączenia : **Istniejąca studzienka kanalizacyjna na dz. Nr 715/4**

3.2. Rodzaj przyłącza : **rura PCW 160, typ N,**

3.3. Wszystkie połączenia i włączenia wykonać jako szczelne. Przy głębokości układania rur mniejszej niż 1,20 m rurociąg wzmocnić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grubości 10 cm

4. *Wytyczne organizacyjne.*

4.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.

4.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi

4.3. Ewentualne wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z właścicielami tych gruntów.

4.4. **Roboty montażowe przy wcięciu do sieci kanalizacyjnej należy zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. , roboty ziemne przy wcinie inwestor wykona we własnym zakresie.**

4.5 W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.

4.6. Zasypkę wykopów dokonywać gruntem piaszczystym warstwami grubości 20 – 30 cm wraz z jego zagęszczeniem.

4.7 W przypadku wykonywania przyłącza przeciskiem lub przewiertem rurę osłonową zastoso-
wać stalową izolowaną.

4.8 Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

4.9. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie podłączeń jest zabronione.

4.10. **Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej kolidującą z projektowanym budynkiem przebudować poza zakres opracowywania.**

4.11. W czasie robót należy zabezpieczyć wykopy oraz oznakować ulicę w sposób uzgodniony z zarządcą drogi.

4.12. Termin wcięcia do sieci kanalizacyjnej należy uzgodnić z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach.

4.13. **Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze kanalizacyjne do odbioru do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łapach.**

4.14. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń kanalizacyjnych należy zgłosić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach w celu zawarcia umowy.