







CENTRALA NW1  
v = 5,57 m³/h  
Q = 28,52 kW  
(7/12°C)





CHŁODNICA KANAŁOWA  
v = 1,0 m³/h  
Q = 5,13 kW  
Wydatek powietrza: 2390 m³/h





CENTRALA NW2  
v = 6,42 m³/h  
Q = 32,88 kW  
(7/12°C)





AGREGAT WODY  
LÓDOWEJ MIN. MOC  
CHŁODNICZA 77,4 kW





CHŁODNICA KANAŁOWA  
v = 0,33 m³/h  
Q = 1,69 kW  
Wydatek powietrza: 785 m³/h





CHŁODNICA KANAŁOWA  
v = 0,48 m³/h  
Q = 2,45 kW  
Wydatek powietrza: 1140 m³/h



CHŁODNICA KANAŁOWA  
v = 0,86 m³/h  
Q = 4,44 kW  
Wydatek powietrza: 2070 m³/h



CHŁODNICA KANAŁOWA  
v = 0,63 m³/h  
Q = 3,2 kW  
Wydatek powietrza: 1490 m³/h



- LEGENDA:
- TZM1 - zawór trójdrogowy kvs=10 m³/h, DN25 na wyposażeniu centrali
  - TZM2 - zawór trójdrogowy kvs=6.3 m³/h, DN20
  - TZM3 - zawór trójdrogowy kvs=10 m³/h, DN25 na wyposażeniu centrali
  - TZM4 - zawór trójdrogowy kvs=4 m³/h, DN20
  - TI - termometr
  - PI - manometr
  - ZS - zawór spustowy DN15
  - ZO - zawór odpowietrzający DN15
  - ZK1 - zawór odcinający DN40
  - ZK2 - zawór odcinający DN20
  - ZK3 - zawór odcinający DN65
  - FS1 - filtr siatkowy DN40
  - FS2 - filtr siatkowy DN20
  - FS3 - filtr siatkowy DN65
  - ZR1 - zawór regulacyjny kvs=22 m³/h, DN40
  - ZR2 - zawór regulacyjny kvs=2.81 m³/h, DN20
  - ZR3 - zawór regulacyjny kvs=5.71 m³/h, DN20
  - ZR4 - zawór regulacyjny
  - ZZ - zawór zwrotny DN65
  - P1,P2 - pompa obiegowa V= 15,29 m³/h, H=13,5 mH2O - na wyposażeniu agregatu
  - NP - naczynie przeponowe poj. 50l

- OZNACZENIA:
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CHŁODU  
(50% GLIKOL PROPYLENOWY) - RURY STAŁE OCYNKOWANE
  - PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CHŁODU  
(50% GLIKOL ROPYLENOWY) - RURY STAŁE OCYNKOWANE

<div>INFRA RED</div>		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myslenice		infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917	
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach  ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy		ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY		TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.			
				ZAKRES: BUDYNEK SOR			
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Żak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP/0238/POOS/09		PODPIS		BRANŻA: Sanitarna		SKALA 1:100	
				TEMAT RYSUNKU SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - INSTALACJA CHŁODU		DATA 2018.02.02	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/2640/POOS/09		PODPIS		SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S		NR RYSUNKU ICH3	
						NR REWIZJI (R0)	