



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	WYS. [m]	POW. [m ²]
0.1	PRZEDSIÓNEK	2,5	4,85
0.2	KORYTARZ ZIELONY	2,5	61,15
0.3	POCZĘKALNIA	2,5	17,08
0.4	REJESTRACJA	3,0	12,92
0.5	ZAPLECZE REJESTRACJI	3,0	9,63
0.6	MYJNIA WÓZKÓW	2,5	6,92
0.7	POD. SPEC. SR. TRANS.	3,63	68,32
0.8	POM. DEKONTAMINACJI	3,0	8,87
0.9	KORYTARZ CZERWONY	2,5	73,88
0.10	SEGREGACJA MEDYCZNA	3,3	50,59
0.11	POM. HIG. - SANIT. - PACJ.	2,5	5,51
0.12	SALA RESUS. - ZABIEG.	3,3	31,36
0.13	POM. MYCIA CHIR.	2,5	2,76
0.14	PODRECZNY MAGAZYN	2,5	2,88
0.15	SALA OBSERWACJI	3,3	53,09
0.16	POM. HIG. - SANIT. - PACJ.	2,5	5,75
0.17	PUNKT PIELĘGNIARSK.	3,0	11,74
0.18	SALA WSTĘPNEJ IT	3,3	25,35
0.19	BRUDOWNIK	2,5	4,30
0.20	POK. ROZMÓW Z RODZ.	3,0	8,81
0.21	SZATNIA PACJENTÓW	2,5	4,59
0.22	GAB. ORTOPEDYCZNY	3,0	10,09
0.23	SALA OPATRUNKÓW GIPS	3,3	19,07
0.24	MAGAZYN GIPSU	2,5	2,61
0.25	SALA ZABIEGOWA	3,3	30,67
0.26	GAB. BADAN LEKARSKICH	3,0	12,45
0.27	GAB. BADAN LEKARSKICH	3,0	13,68
0.28	OG. POM. H.-S. PACJ.	2,5	5,03
0.29	OG. POM. H.-S. PACJ.	2,5	4,23
0.30	POM. PORZĄDKOWE	2,5	2,21
0.31	SZAF. STR.	2,5	1,99
0.32	UPS	2,5	5,61
0.33	CZYSTA BIELIZNA	2,5	1,87
0.34	BRUDNA BIELIZNA	2,5	1,92
0.35	MAGAZYN SPRZĘTU	2,5	8,19
0.36	RSOR	2,5	4,24
0.37	KORYTARZ	2,5	35,62
0.38	POM. SOCJALNE	2,8	10,55
0.39	POKÓJ PIEL. ODDZIAŁ	2,8	14,08
0.40	POM. HIG. - SANIT. - PERS.	2,5	6,88
0.41	GABINET ORDYNATORA	2,8	9,68
0.42	POM. HIG. - SANIT. - ORD.	2,5	3,53
0.43	POKÓJ LEKARZY	2,8	17,08
0.44	POM. HIG. - SANIT. - LEK.	2,5	3,53
0.45	POKÓJ LEKARZY	2,8	16,85

- OZNACZENIA:
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CT (50% GLIKOL PROPYLENOWY)
 - PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CT (50% GLIKOL PROPYLENOWY)
 - CT-1 - PROJEKTOWANY PION INSTALACJI CT

- UWAGI:
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
 - PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ DACH ZABEZPIECZYĆ PPOŻ I USZCZELNIĆ.
 - PRZEWODY PROWADZONE W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO POD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.
 - W INSTALACJI Z 50% GLIKOLEM PROPYLENOWYM ZASTOSOWANO RURY STALOWE OCYNKOWANE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
 - W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONAĆ MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, A NASTĘPNIE RURĄŻU INSTALACJI CT.
 - PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED ZAKUPEM I MONTAŻEM MATERIAŁÓW SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

INFRA RED		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Mysłowice	infra-red@iten.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl	infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax: 12-2721917
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH	ZAKRES BUDYNEK SOR	SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Zak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP/0238/POOS/09	POOPS	BRANŻA: Sanitarna	DATA 2018.02.02	NR RYSUNKU CT1
BRANŻOWY mgr inż. Grzegorz Szulc Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/264/POOS/09	POOPS	TYTUŁ RZUT PARTERU - INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO	STRUKTURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S	NR REWIZJI (R0)