




Wieniec ściany attykowej p.W-2 ~142mb
skala 1:20



1 570ø8 L=76cm

2 ø12/ mb = 570.00m

Przykładowe zakłady prętów poz.2 w narożu.



Podczas zbrojenia należy zadbać o nie otwieranie naroży.
Zakład prętów co najmniej 100 cm.

Zestawienie stali dla poz. W-2

Poz.	Szl.	Ø	Stal Klasa	Pojed. Dług. [m]	Całk. Dług. [m]	Masa [kg]
1	570	8	A-III	0.76	433.20	171.11
2	1	12	A-IIIIN	mb	570.00	506.16


Masa całkowita A-III = 171.11 kg
Masa całkowita A-IIIIN = 506.16 kg
Masa całkowita A-III + A-IIIIN = 677.27 kg

Wieniec wykonać na zwiernczeniu ściany attykowej na stropodachu

Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa betonu: B37 (C30/37)
klasa ekspozycji: XC3
maksymalny wymiar kruszywa D=20mm

Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk=500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności fyk=400MPa (A-III)
klasa ciągliwości: B

Otulina: 25mm



Przerwa robocza

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
<div><div><div>INFRA</div><div></div><div>RED</div></div><div><div><div>ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice</div><div>infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl</div><div>infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917</div></div></div></div>		
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH
		ZAKRES BUDYNEK SOR
		BRANŻA Konstrukcyjna
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWOK/08	PODPIS	TEMAT RYSUNKU Zbrojenie wieńca poz. W-2
		SKALA 1:20 DATA 2018.01.30
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/POOK/08	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_K
		NR RYSUNKU K21 NR REWIZJI (R0)