


Beton:	zgodny z normą PN-EN 206 minimalna klasa betonu: B37 (C30/37) klasa ekspozycji: XC3 maksymalny wymiar kruszywa D=20mm
Stal:	zbrojenie główne: charakterystyczna granica plastyczności $f_{yk}=500\text{MPa}$ (A-IIIIN) klasa ciągliwości: B strzemiona: charakterystyczna granica plastyczności $f_{yk}=400\text{MPa}$ (A-III) klasa ciągliwości: B
Otulina:	25mm

 Przerwa robocza

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
<div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 10px;"> <div> ul. Sobieskiego 18a 32-406 Myślenice </div> <div> infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl </div> <div> infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917 </div> </div> </div>		
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH ZAKRES BUDYNEK SOR BRANŻA Konstrukcyjna
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWK/OŚ	PODPIS	TEMAT RYSUNKU Zbrojenie słupów poz. S-1.8, S-1.9, S-1.10 SKALA 1:20 DATA 2018.01.30
SPRAWOZDAJĄCY mgr inż. Piotr Janosz Upewnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/PWK/OŚ	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_K NR RYSUNKU K13 NR REWIZJI (R0)