


NR	NAZWA POMIESZCZENIA	WYS. [m]	POW. [m²]
0.1	PRZEDSIONEK	2,5	4,85
0.2	KORYTARZ ZIELONY	2,5	61,15
0.3	POCZEKALNIA	2,5	17,08
0.4	REJESTRACJA	3,0	12,92
0.5	ZAPLECZE REJESTRACJI	3,0	9,63
0.6	MYJNIA WOZKÓW	2,5	6,92
0.7	POD. SPEC.ŚR.TRANS.	3,63	68,32
0.8	POM. DEKONTAMINACJI	3,0	8,87
0.9	KORYTARZ CZERWONY	2,5	73,58
0.10	SEGREGACJA MEDYCZNA	3,3	50,59
0.11	POM.HIG.-SANIT. PACJ.	2,5	5,51
0.12	SALA RESUS.-ZABIEG.	3,3	31,36
0.13	POM. MYCIA CHIR.	2,5	2,76
0.14	PODRECZNY MAGAZYN	2,5	2,88
0.15	SALA OBSERWACJI	3,3	53,09
0.16	POM. HIG.-SANIT. PACJ.	2,5	5,75
0.17	PUNKT PIELEGNIAREK	3,0	11,74
0.18	SALA WSTĘPNEJ I.T.	3,3	25,35
0.19	BRUDOWNIK	2,5	4,30
0.20	POK. ROZMÓW Z RODZ.	3,0	8,81
0.21	SZATNIA PACJENTÓW	2,5	4,59
0.22	GAB. ORTOPEDYCZNY	3,0	10,09
0.23	SALA OPATRUNKÓW GIPSU	3,3	19,07
0.24	MAGAZYN GIPSU	2,5	2,61
0.25	SALA ZABIEGOWA	3,3	30,67
0.26	GAB.BADAN LEKARSKICH	3,0	12,45
0.27	GAB.BADAN LEKARSKICH	3,0	13,66
0.28	OG. POM. H.-S. PACJ.	2,5	5,03
0.29	OG. POM. H.-S. PACJ.	2,5	4,23
0.30	POM. PORZĄDKOWE	2,5	2,21
0.31	SZAFA STR.	2,5	1,99
0.32	UPS	2,5	5,61
0.33	CZYSTA BIELIZNA	2,5	1,87
0.34	BRUDNA BIELIZNA	2,5	1,92
0.35	MAGAZYN SPRZĘTU	2,5	8,19
0.36	RSOR	2,5	4,24
0.37	KORYTARZ	2,5	35,62
0.38	POM. SOCJALNE	2,8	10,55
0.39	POKÓJ PIEL. ODDZIAŁ.	2,8	14,08
0.40	POM. HIG.-SANIT. PERS.	2,5	6,68
0.41	GABINET ORDYNATORA	2,8	9,68
0.42	POM. HIG.-SANIT. ORD.	2,5	3,53
0.43	POKÓJ LEKARZY	2,8	17,08
0.44	POM. HIG.-SANIT. LEK.	2,5	3,93
0.45	POKÓJ LEKARZY	2,8	16,85

OZNACZENIA:

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CHŁODU  
(50% GLIKOL PROPYLENOWY)
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CHŁODU  
(50% GLIKOL PROPYLENOWY)
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CHŁODU  
(CZYNNIK R410A)
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CHŁODU  
(CZYNNIK R410A)
- ICH-2

- PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI CHŁODU

- UWAGI:
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
  - PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ DACH ZABEZPIECZYĆ PPOŻ I USZCZELNIĆ.
  - PRZEWODY PROWADZONE W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO POD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.
  - W INSTALACJI Z CZYNNIKIEM R410A ZASTOSOWANO RURY Z MIEDZI, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
  - W INSTALACJI Z 50% GLIKOLEM PROPYLENOWYM ZASTOSOWANO RURY STALOWE OCYNKOWANE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
  - W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONAĆ MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, A NASTĘPNIE RURĄŻU INSTALACJI CHŁODU.
  - PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED ZAKUPEM I MONTAŻEM MATERIAŁÓW SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917	
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach  ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy		ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY		TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGLOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.  ZAKRES: BUDYNEK SOR			
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Zak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP10236/POOS/09		PODPIS		BRANŻA: Sanitarna		SKALA 1:100	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szląk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/2640/POOS/09		PODPIS		TEMAT RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA CHŁODU		DATA 2018.02.02	
				SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S		NR RYSUNKU ICH1	
						NR REWIZJI (R0)	