



OZNACZENIA:

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CHŁODU (50% GLIKOL PROPYLENOWY)
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CHŁODU (50% GLIKOL ROPYLENOWY)
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CHŁODU (CZYNNIK R410A)
- PRZEWÓ POWROTNY INSTALACJI CHŁODU (CZYNNIK R410A)
- PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI CHŁODU

UWAGI:

- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ DACH ZABEZPIECZYĆ PPOŻ I USZCZELNIĆ.
- PRZEWODY PROWADZONE W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO POD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.
- W INSTALACJI Z CZYNNIKIEM R410A ZASTOSOWANO RURY Z MIEDZI, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
- W INSTALACJI Z 50% GLIKOLEM PROPYLENOWYM ZASTOSOWANO RURY STAŁOWE OCYNKOWANE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
- W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONAĆ MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, A NASTĘPNIE RURAŻU INSTALACJI CHŁODU.
- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED ZAKUPEM I MONTAŻEM MATERIAŁÓW SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

INFRA RED		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Mysłenice		infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl	infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH. ZAKRES: BUDYNEK SOR			
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Żak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP/0238/POOS/09	PODPIS	BRANŻA: Sanitarna	SKALA 1:100		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/2640/POOS/09	PODPIS	TEMAT RYSUNKU RZUT DACHU - INSTALACJA CHŁODU	DATA 2018.02.02		
		SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S	NR RYSUNKU ICH2 NR REWIZJI (R0)		