



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	WYS. [m]	POW. [m²]	NAWIEW [m³/h]	WYWIEW [m³/h]
0.1	PRZEDSIONIEK	2.5	4.85		
0.2	KORYTARZ ZIELONY	2.5	61.15	712	543
0.3	POCZEKALNIA	2.5	17.08	1601	1601
0.4	REJESTRACJA	3.0	12.92	146	146
0.5	ZAPLECZE REJESTRACJI	3.0	9.63	63	63
0.6	MYJNIA WÓZKÓW	2.5	6.92	111	122
0.7	POD. SPEC.SR.TRANS.	3.63	68.32	376	376
0.8	POM. DEKONTAMINACJI	3.0	8.87	137	150
0.9	KORYTARZ CZERWONY	2.5	73.58	815	467
0.10	SEGREGACJA MEDYCZNA	3.3	50.59	1032	1032
0.11	POM.HIG.-SANIT. PACJ.	2.5	5.51	PRZEZ DRZWI	80
0.12	SALA RESUS.ZABIEG.	3.3	31.36	2067	1757
0.13	POM. MYCIA CHIR.	2.5	2.76	76	68
0.14	PODRECZNY MAGAZYN	2.5	2.88	15	15
0.15	SALA OBSERWACJI	3.3	53.09	2390	2390
0.16	POM. HIG.-SANIT. PACJ.	2.5	5.75	PRZEZ DRZWI	80
0.17	PUNKT PIELEGNIAREK	3.0	11.74	117	117
0.18	SALA WSTEPNEJ I.T.	3.3	25.35	1487	1189
0.19	BRUDOWNIK	2.5	4.30	PRZEZ DRZWI	52
0.20	POK. ROZMOW Z RODZ.	3.0	8.81	103	103
0.21	SZATNIA PACJENTÓW	2.5	4.59	50	50
0.22	GAB. ORTOPEDYCZNY	3.0	10.09	138	138
0.23	SALA OPATRUNKÓW GIPS	3.3	19.07	784	667
0.24	MAGAZYN GIPSU	2.5	2.61	16	16
0.25	SALA ZABIEGOWA	3.3	30.67	1136	965
0.26	GAB.BADAN LEKARSKICH	3.0	12.45	176	176
0.27	GAB.BADAN LEKARSKICH	3.0	13.66	176	176
0.28	OG. POM. H.-S. PACJ.	2.5	5.03	PRZEZ DRZWI	75
0.28	OG. POM. H.-S. PACJ.	2.5	4.23	PRZEZ DRZWI	50
0.30	POM. PORZADKOWE	2.5	2.21	22	22
0.31	SZAFKA STR.	2.5	1.99	317	317
0.32	UPS	2.5	5.61	1467	1467
0.33	CZYSTA BIELIZNA	2.5	1.87	15	15
0.34	BRUDNA BIELIZNA	2.5	1.92	15	15
0.35	MAGAZYN SPRZETU	2.5	8.19	42	42
0.36	RSOR	2.5	4.24	933	933
0.37	KORYTARZ	2.5	35.62	GRAWITACJA	GRAWITACJA
0.38	POM. SOCJALNE	2.8	10.55	GRAWITACJA	GRAWITACJA
0.39	POKOJ PIEL. ODDZIAŁ	2.8	14.08	GRAWITACJA	GRAWITACJA
0.40	POM. HIG.-SANIT. PERS.	2.5	6.68	PRZEZ DRZWI	80
0.41	GABINET ORDYNATORA	2.8	9.68	GRAWITACJA	GRAWITACJA
0.42	POM. HIG.-SANIT. ORD.	2.5	3.53	PRZEZ DRZWI	80
0.43	POKOJ LEKARZY	2.8	17.08	GRAWITACJA	GRAWITACJA
0.44	POM. HIG.-SANIT. LEK.	2.5	3.93	PRZEZ DRZWI	80
0.45	POKOJ LEKARZY	2.8	16.85	GRAWITACJA	GRAWITACJA

- OZNACZENIA:
- KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
 - KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
 - KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 2
 - KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 2
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 3
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 4
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 5
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 6
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 7
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 8
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 9
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 10
 - KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 11
 - KANAŁ WYWIEWNY I NAWIEWNY Z UKŁADU WENTYLUJĄCEGO PODJAZD SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
 - KLAPA REWIZYJNA
 - PROSTOKĄTNA KLAPA PRZECIWOPOŻAROWA
 - OKRĄGŁA KLAPA PRZECIWOPOŻAROWA
 - ZAWORY NAWIEWNE/WYWIEWNE
 - ANEMOSTATY NAWIEWNE/WYWIEWNE WYPOSAŻONE W SKRZYNKI ROZPRĘŻNE I PRZEPUSTNICE
 - ŁAZIENKOWE WENTYLATORY WYCIĄGOWE WYPOSAŻONE W KLAPĘ ZWROTNĄ I OPÓŹNIACZ CZASOWY
 - KL - WEWNĘTRZNY KLIMATYZATOR
 - PRZEPUSTNICA

- UWAGI:
- W PRZYPADKU KOLIZJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI NA BIEŻĄCO KORYGOWAĆ TRASY PROWADZENIA KANAŁÓW.
 - KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE WYKONYWAĆ ETAPOWO W MIARĘ WYKONYWANIA INSTALACJI. NALEŻY LICZYĆ SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
 - KSZTAŁTKI I KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY ZE STALI OCYNKOWANEJ.
 - PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ I WYPEŁNIĆ PIANKĄ.
 - KANAŁY PROWADZĄCE W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO.
 - PRZEWODY PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWOPOŻAROWE WYPOSAŻYĆ W KLAPY ODCINAJĄCE (O KLASIE EIS RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY) URUCHAMIANE Z SAP.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

INFRARED		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice	infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl	infra-red@o2.pl mobile: 662-280-854 tel./fax: 12-2721917
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJA dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.	ZAWRÓC BUDYNEK SOR	
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Zak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP10238/POOS/09	PODOPS	BRANŻA Sanitarna	SKALA 1:100	
SPRZĄDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szpek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK2640/POOS/09	PODOPS	TEMAT RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	DATA 2018.02.02	WYKONANIE WM1
		SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S		WYKONANIE (R0)