


Oznaczenia:



jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna



przewody freonowe izolowane



dz18 Pexc-odprowadzenie skropilin poprmowe

Schemat instalacji klimatyzacji systemu VRF

Jednostka zewnątrzna
Qch=28,0kW
Qgrz=31,5,0kW
3N400V 50Hz
P=8,59kW
I=18,9A
poziom ciężarła akusty/czniego 54/69dB(A)
wym 1428x1090x480
waga 178kg

Ten sam poziom

•

Q35=28,0KW
Q37=31,5,0KW
3N400V 50HZ
P=0,50KW
I=18,9A

1

Legend

hh.C97

22

अक्षः ०

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NR RYS.
CI-14

PROJ.WYKON	CHOROBY WENIĘTRZNYCH I DIABETOLOGII	BIORIEM OPERACYJNYM POD POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU
------------	-------------------------------------	---

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 16-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 71/64 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY	BRANŻA SANIT.
--	------------------

SAVILL.

ODDZIAŁ CHOROBY WENIĘTRZNYCH I DIABETOLOGIA

1:100

DATA	PODPIS
31 maja 2019 r.	

PODPIS

PODPIS

