

LEGENDA :

- -oprawa LED 40W IP 65
- -oprawa LED 40W
- -oprawa LED 40W/9W dwufunkcyjna dzień/noc
- -oprawa LED 50W
- -oprawa LED 50/9W dwufunkcyjna dzień/noc
- -oprawa LED 15 W IP 44
- -oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- -oprawa AW z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- -oprawa LED 15 W IP 44 - kinkiet
- - lampa bakteriobójcza

- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe bryzgoszczelne
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- łącznik schodowy
- wentylator kanałowy z czujką ruchu włączony w obwód oświetlenia
- wentylator kanałowy zalecany indywidualnie

PRZEWODY:

RG6 - telewizyjny z szafy RACK
YTKSY 3x2x0,5 - telefoniczny z szafy RACK

zasilanie gniazd komputerowych wykonać z szafy RACK przewodem UTP kat. 6

wzmacniacz TV i szafę RACK zabudować w pom. teletechnicznym na parterze przy recepcji

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-822 Warszawa, ul. Świrandowska 47		NR RYS. 1
TEMAT	INSTALACJE TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE SYSTEMU SIGNALIZACJI POŻAROWEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I ZASILANIA	FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Rozbudowa Portowej Jednostki Ochrony Lotnisk w Kętach 32-650 KĘTY, ul. JAGIEŁŁY, DZIAŁKI NR 24/ OBRĘB 10/ 0004 AM-04, EWID. NR 000008_4.KĘTY, OBR. 0004, KW 6864 KĘTY	SKANDA ELECTA
RYSUNEK	PARTER/ PRZEKRÓJ PIONOWY/ RZUT DACHU/ WYKAZ MATERIAŁÓW/ RZUT I WIDOK/	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr. inż. Wiesław Bielas upr. nr: 82/Pm/2003	DATA 30 marzec 2020
SPRAWDZIŁ(A)/UPr	mgr. inż. Wiesław Bielas upr. nr: 82/Pm/2003	DATA 30 marzec 2020