

Ł a p y, dnia 28.08.2020 r

L. dz. 35/2020

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

### **1. Obiekt i jego charakterystyka.**

- 1.1. Nazwa obiektu : **Przychodnia lekarska**
- 1.2. Adres obiektu : **Łapy, ul. Piaskowa 9, dz. nr geod. 1172**
- 1.3. Inwestor : **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łapy, ul. Korczaka 23**

### **2. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.**

- 2.1. Miejsce włączenia : **Istniejąca sieć kanalizacyjna na dz. nr 1205**
- 2.2. Rodzaj przyłącza : rura PVC 160, typ S. Na działce inwestora przewidzieć studnię rewizyjną
- 2.3. Wszystkie połączenia i włączenia wykonać jako szczelne. Przy głębokości układania rur mniejszej niż 1,20 m rurociąg wzmocnić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grubości 10 cm lub rurą stalową osłonową wypełnioną termoizolacją.

### **3 Wytyczne organizacyjne.**

- 3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
- 3.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.
- 3.3. Ewentualne wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z właścicielami tych gruntów.
- 3.4. **Roboty montażowe przy wcięciu do sieci wodociągowej należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, roboty ziemne przy wcinie inwestor wykona we własnym zakresie.**
- 3.5. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych z instalacją zasilaną z lokalnego źródła wody ze studni kopanej.
- 3.6. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
- 3.7. Zasypkę wykopów dokonywać gruntem piaszczystym warstwami grubości 20 – 30 cm wraz z jego zagęszczeniem.
- 3.8. W przypadku wykonywania przyłącza przeciskiem lub przewiertem rurę osłonową zastosować stalową izolowaną.
- 3.9. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 3.10. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie podłączeń jest zabronione.
- 3.11. W czasie robót należy zabezpieczyć wykopy oraz oznakować ulicę w sposób uzgodniony z zarządcą drogi.
- 3.12. Termin wcięcia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzgodnić z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, nie później niż 7 dni przed wykonaniem robót.
- 3.13. **Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do odbioru Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach.**
- 3.14. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń wodociągowych należy zgłosić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach w celu zawarcia umowy.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Wiktor Brzosko**